

Umweltbundesamt | Postfach 1406 | 06813 Dessau-Roßlau

FAFNIR GmbH
Herr Rudolf Schlieker
Schnackenburgallee 149c
22525 Hamburg

Datum: 20.02.2020
Bearbeiter/in: Dr. Cornelia Sedello
Telefon: +49 340 2103-3625
Fax: +49 340 2104-3625
E-Mail: cornelia.sedello@uba.de

Beschluss des BLAK UmwS zu digitalen Systemen der Anlagensicherheit

Sehr geehrter Herr Schlieker,

anbei übersende ich Ihnen den Beschluss des BLAK UmwS zum o.g. Sachverhalt aus der 38. Sitzung zur Kenntnis.

1. Der BLAK UmwS hält elektronische Systeme zur Kontrolle und Überwachung technischer Einrichtungen für gleichwertig zu solchen durch Personen durchgeführten Kontrollen dieser Einrichtungen, wenn eine vergleichbare Kontrollintensität erreicht wird. Dabei muss gewährleistet sein, dass der Betreiber bei Betriebsstörungen vor Ort kurzfristig und angemessen eingreifen kann.
2. Der BLAK UmwS sieht das Kontrollsystem „COMS“ als eine technische Möglichkeit an, in bestehenden Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen gemäß den im LfU-Schreiben vom 18.09.2019 genannten Randbedingungen zur Messung des Schlamm-, Öl- und Wasserspiegels eingebaut zu werden.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass der Beschluss einer Zulassung des genannten Systems nicht gleichgestellt ist. Es wird nur darauf verwiesen, dass der BLAK UmwS es als eine technische Möglichkeit ansieht. Ich bitte Sie, dies in Ihren weiteren Betrachtungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag


Dr. Cornelia Sedello

Umweltbundesamt
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 (0)340 21 03-0
Fax: +49 (0)340 21 03-22 85
www.uba.de

Dienstgebäude Bismarckplatz
Bismarckplatz 1
14193 Berlin

Dienstgebäude Corrensplatz
Corrensplatz 1
14195 Berlin

Dienstgebäude Marienfelde
Schichäuweg 58
12307 Berlin

Dienstgebäude Bad Elster
Heinrich-Heine -Str. 12
08645 Bad Elster

Dienstgebäude Langen
Paul-Ehrlich-Str. 29
63225 Langen