ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Industrie Service

Zertifikat Nr.: **AM VR2 – 1507 – 139 EU**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Prüfstelle für Gasrückführungssysteme,
Westendstraße 199, D-80686 München

bestätigt, dass die folgende automatische Überwachungseinrichtung für Gasrückführungssysteme auf die Einhaltung der Anforderungen in EN 16321-1, Anhang D überprüft wurde.

Systemtyp:	**Automatische Überwachungseinrichtung mit zentraler Auswertung** Alle Bewertungen, z. B. Gültigkeit der Betankung, Dampf-/Benzinverhältnis werden von PSS 5000 ausgeführt. VAPORIX-Control liefert Daten an PSS 5000.	
Bezeichnung:	**PSS 5000** kombiniert mit **VAPORIX**	
Hersteller:	**FAFNIR GmbH**	Gasdurchflusssensor und Messauswertung
	DOMS ApS	Vorplatzsteuerung
Systemkomponenten:	**VAPORIX-Flow**	Gasdurchflusssensor
	VAPORIX-Control	Messauswertung
	PSS 5000	Forecourt Controller

Das System ist für alle Arten von Gasrückführungssystemen geeignet

Abschaltzeit: Ausgelöst durch PSS 5000 für alle angeschlossenen Zapfpunkte

Eingestellt durch den Hersteller von PSS 5000
min. **72 Std.** max. **168 Std.**

Anzeige der eingestellten Abschaltzeit:
- Abschaltzeit in Stunden
- Ländercode zur Sicherstellung der in dem Land gültigen Abschaltzeit

Hinterlegte interne Prüfdokumente: "AM VR2 – 1507 – 139 EU"

Diese automatische Überwachungseinrichtung entspricht dem Stand der Technik wie er in der "Richtlinie 2009/126/EG" mit Änderung durch Richtlinie 2014/99/EU" festgelegt ist

München den, 09/11/2018

Gültig bis: 09/11/2020

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
TÜV SÜD Stempel

Prüfstelle für Gasrückführungssysteme

Peter Szalata

24.10.2018
10936
EQ2887037